

## Акт

### согласованных с общественным объединением инвалидов

### мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №538 с углубленным изучением информационных технологий Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 538 Кировского района Санкт-Петербурга).**

#### I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 198216, Санкт-Петербург, Бульвар Новаторов д. 40 лит. А.

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание, 4 этажа, 5396 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да.

Основание для пользования Объектом: оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): собственность субъекта Российской Федерации.

Административно-территориальная подведомственность: региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: администрация Кировского района Санкт-Петербурга, отдел образования.

#### II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: среднее (полное) общее образование, начальное общее образование.

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 605 чел./день.

Форма способа оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): все категории.

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор ГБОУ СОШ № 538 Кировского района Санкт-Петербурга Огородова Татьяна Андреевна с одной стороны, и член общественной инспекции инвалидов при Санкт - Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр технических средств реабилитации, доступности городской среды, физической культуры инвалидов и хранения архивных документов» Большаков Алексей Геннадьевич, вице-президент Санкт-Петербургской Региональной общественной организации инвалидов за независимую жизнь «Мы - вместе» Кузнецов Юрий Васильевич, председатель Нарвской местной организации Санкт-Петербургской региональной организации Общероссийской общественной инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» Мухортов Юрий Серафимович, председатель Межрегиональной общественной организации «Социально-культурно-спортивный клуб инвалидов с детства по слуху «Искорка» Николаев Сергей Александрович с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект

социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: не предусмотрены. адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет. поручни: не соответствуют.

пандусы, роллопандусы: пандусы – 2 шт

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет.

мобильные лестничные подъемники: нет.

раздвижные двери: нет.

доступные входные группы: не соответствует.

кнопка вызова: не соответствует К, О, С, Г, У.

доступные санитарно-гигиенические помещения: не соответствует.

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: не соответствуют.

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: не соответствуют.

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет.

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: нет.

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет.

### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, ГБОУ СОШ № 538 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 198216, Санкт-Петербург, Бульвар Новаторов д. 40 лит. А., и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:


№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта
1	2	3
<b>Основные меры</b>		
1	<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>	
	С	1. Установить на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.
2	<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
	С	2. Установка при входе в здание информационной мнемосхемы (тактильную схему движения) для инвалидов по зрению, отображающую


	<p>К, О, С, Г, У</p> <p>К, О, С, Г, У</p> <p>К, О, С, Г, У</p> <p>К, О, С, Г, У</p> <p>К, О, С, Г, У</p> <p>С</p>	<p>информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Мнемосхема должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.</p> <p>3. Оборудовать входной узел входной площадкой с размерами не менее 2,2 x 2,2 м с пандусом уклоном не более 1:20 (5%).</p> <p>4. Обеспечить устройство нескользкой поверхности пандуса, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности, оборудовать искусственным освещением места изменения уклонов пандуса, оснащение пандуса колесоотбойными устройствами высотой 0,1 м.</p> <p>5. Оборудовать ступени лестниц антискользящим покрытием.</p> <p>6. Оснастить наружную лестницу и пандус с обеих сторон ограждениями с поручнями на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно на высоте 0,7 м, с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м, непрерывными по всей длине и имеющими не травмирующее завершение, со скругленными концами, а у пандуса - соединенными между собой, Обеспечить расстояние между поручнями пандуса в пределах 0,9 - 1,0 м. Нанести на верхнюю или боковую, внешнюю поверхность поручней рельефные обозначения или предупредительные полосы об окончании марша лестницы и пандуса.</p> <p>7. Оборудовать входные двери смотровой панелью, ручками П-образной формы, нанести контрастный цвет на дверные наличники или края дверного полотна и ручки отличного от дверного полотна, обеспечение высоты порогов не более 0,014 м.</p> <p>8. Нанести перед наружной лестницей на покрытии пешеходных путей не менее чем за 0,8 м предупреждающую тактильную полосу шириной 0,5 - 0,6 м.</p>
3	<b>Зона: пути перемещения внутри здания</b> (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	<p>С</p> <p>С</p> <p>С</p>	<p>9. Нанести на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, на зонах «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна тактильные предупреждающие указатели в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.</p> <p>10. Обеспечить контрастное сочетание цветов применяемого оборудования (дверь-стена-ручка)</p> <p>11. Установить на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.</p>
4	<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
	Г	12. Оборудовать помещения прибором усиления звука для посетителей с дефектами слуха
5	<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения</b> (туалетные и душевые кабины)	
	<p>К, О, С, Г, У</p> <p>К, О, С, Г, У</p> <p>С</p> <p>К, О, С, Г, У</p>	<p>13. Оборудовать универсальную кабину, доступную для маломобильных групп населения, дверью шириной 0,9 м. Обеспечить в кабине рядом с унитазом пространство не менее 0,7 м для размещения кресла-коляски. Оборудовать кабины опорными поручнями, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить раковину на высоте не более 0,8 м от уровня пола и оборудовать ее опорным поручнем. Установить зеркало и электрический прибор для сушки рук, держатель туалетной бумаги на высоте не выше 0,8 м от пола, крючки или вешалку - на высоте не выше 1,3 м от пола.</p> <p>14. Оснастить кабину водопроводным краном с рычажной рукояткой и термостатом.</p> <p>15. Обеспечить контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.).</p> <p>16. Оборудовать кабину системой тревожной сигнализации,</p>


		обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	
6	<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>		
	С, Г	17. Установить звуковой информатор по типу телефона-автомата, которым могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофон для посетителей с дефектами слуха	
	К, О, С, Г, У	18. Установить символы доступности.	
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7	<b>Организационные мероприятия</b>		
	К, О, С, Г, У	19. Назначить ответственных за соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения доступности для инвалидов, провести инструктирование ответственных за оказание помощи инвалидам.	<i>Приказ от 11.07.2016 № 41.1</i>
	К, О, С, Г, У	20. Назначить ответственных за сопровождение инвалидов в здании образовательного учреждения.	<i>Приказ от 11.07.2016 № 41.2</i>
	К, О, С, Г, У	21. Разместить информацию об условиях доступности для инвалидов услуг, предоставляемых в образовательном учреждении, на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	


#### V. Рекомендации


(заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

Огородова Татьяна Андреевна м.п.  директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 538 с углубленным изучением информационных технологий Кировского района Санкт-Петербурга

Большаков Алексей Геннадьевич  член общественной инспекции инвалидов при Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр технических средств реабилитации, доступности городской среды, физической культуры инвалидов и хранения архивных документов»

Кузнецов Юрий Васильевич  вице-президент Санкт-Петербургской Региональной общественной организации инвалидов за независимую жизнь «Мы вместе»

Мухортов Юрий Серафимович  председатель Нарвской местной организации Санкт-Петербургской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

Николаев Сергей Александрович  председатель Межрегиональной общественной организации «Социально-культурно-спортивный клуб инвалидов с детства по слуху «Искорка»